



Standardi	EN 61439-2
Koteloitiluokka	IP34
Nimellisvirta	I_N 250 A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400 V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} 5 kA
Dynaaminen nimelliskestovirta	I_{PK} 7,5 kA
Maadoitusjärjestelmä	TN-S
EMC-käyttöympäristö	A/B



Paljassuontie 1
13720 PAROLA
www.milectria.fi

KESKUS EV-CORE 160A-15x3xC32A
MI217805
MILECTRIA

Suunn. VK / 1.4.2026	Piiritunnus	Keskustunnus EV-CORE 160A	Työnumero
Tark.	Lehti 1 / 1	Piirustusnumero	
Hyv.	SÄH		

A muutos
B muutos
C muutos